



SAFETY LIFT GROUP

# NORME PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

IN QUANTO SEGUE SI TROVERÀ UNA BREVE ESPOSIZIONE DI ALCUNI MODELLI DI ASCENSORE. SI È DATO PARTICOLARE RILIEVO AGLI IMPIANTI CHE RISPETTANO LE NORMATIVE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, OSSIA,

- LA LEGGE 13 DEL 9 GENNAIO 1989 (ATTUATA DAL DM 236 DEL 14 GIUGNO 1989) E
- DPR 503 DEL 25 LUGLIO 1996 (CHE HA ABROGATO IL VECCHIO DPR 384 DEL 27 APRILE 1978 ESTENDENDO IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 13 ANCHE AGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI APERTI AL PUBBLICO).
- LEGGI REGIONE LOMBARDIA N.6 del 20/02/1989 e REGIONE CALABRIA N.8 del 23/07/1998.
- En81-70 (Standard Europeo). Norme di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Parte 70: Applicazioni particolari per ascensori e montacarichi - Accessibilità agli ascensori per persone, inclusi gli invalidi.

LE SEGUENTI TABELLE CONSENTONO DI ORIENTARSI VELOCEMENTE PER LA SCELTA DEL TIPO DI IMPIANTO CHE È POSSIBILE INSTALLARE.

## IMPIANTI A NORMA DM 236/89

TIPO	APPLICABILITÀ	DIMENSIONI CABINA [M]	LUCE PORTE [M]	PORTATA [KG]	CAPIENZA	PIATTAFORMA MINIMA ANTERIORMENTE ALLA PORTA [M]
C	EDIFICI PREESISTENTI	0,8 x 1,2	0,75 x 2	360	4 PERSONE	1,4 x 1,4
B	EDIFICI RESIDENZIALI NUOVI	0,95 x 1,3	0,8 x 2	450	6 PERSONE	1,5 x 1,5
A	EDIFICI NUOVI NON RESIDENZIALI	1,1 x 1,4	0,8 x 2	630	8 PERSONE	1,5 x 1,5

## LEGGE DELLA REGIONE LOMBARDIA N.8 DEL 20/02/1989 e REGIONE CALABRIA N.8 del 23/07/1998

APPLICABILITÀ	DIMENSIONI CABINA [M]	LUCE PORTE [M]	PORTATA [KG]	CAPIENZA	PIATTAFORMA MINIMA ANTERIORMENTE ALLA PORTA [M]
EDIFICI RESIDENZIALI NUOVI	0,95 x 1,3	0,85 x 2	480	6 PERSONE	1,5 x 1,5
EDIFICI NUOVI NON RESIDENZIALI	1,37 x 1,5	0,9 x 2	850	11 PERSONE	2 x 2

## EN81-70 (\*)

APPLICABILITÀ	DIMENSIONI CABINA [M]	LUCE PORTE [M]	PORTATA [KG]	CAPIENZA	PIATTAFORMA MINIMA ANTERIORMENTE ALLA PORTA [M]
Trasporto di una persona con sedia a rotelle.	1 x 1,25	0,8 x 2	480	6 PERSONE	1,5 x 1,5
Trasporto di una persona con sedia a rotelle e un altro passeggero.	1,1 x 1,4	0,8 x 2	630	8 PERSONE	1,5 x 1,5
Trasporto di una persona con sedia a rotelle e più passeggeri. Permette alla sedia a rotelle di ruotare.	2 x 1,4	0,9 x 2	1250	16 PERSONE	1,5 x 1,5

(\*) LE EN81-70, GIÀ LICENZIATE DAL CEN, SONO IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA COMUNITÀ EUROPEA. L'ITALIA DOVRÀ A BREVE ADEGUARSI A QUESTO STANDARD EUROPEO.